

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๙๓,๕๐๐.-บาท (เก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๙๓,๕๐๐.- บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)

๓.๑ เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคากลาง
เครื่องละ ๕๓,๓๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

๓.๒ เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคากลาง
เครื่องละ ๔๐,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักงานงบประมาณ

๔.๒


๔.๓


๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน


๕.๑ นางสาวจันทน์ สัตยรุ่งเรือง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๕.๒ นายรัชชัย เสือเมือง ตำแหน่ง เกษตรกรชำนาญการ

๕.๓ นายมนตรี โอวาทสุวรรณ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๕๐๐๐ บีทียู
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

๑. ความต้องการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๕๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อใช้สำหรับอาคารบริการ One Stop Service กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


๓. คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๓.๑ มีขนาดการทำความเย็น ๔๕๐๐๐ บีทียู
- ๓.๒ เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ ๕ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ๓.๓ ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก ๒๑๓๔-๒๕๔๕
- ๓.๔ ใช้กับกระแสไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรท์ซ์
- ๓.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ๓.๕ เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งหมด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๓.๖ เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับฝุ่นอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

๔. คุณสมบัติอื่น ๆ

- ๔.๑ ผู้จัดจำหน่ายให้การรับประกันอย่างน้อย ๑ ปี
- ๔.๒ มีคู่มือการใช้งาน
- ๔.๓ ในระหว่างระยะเวลาการรับประกันผู้ขายต้องตรวจเช็คและล้างทำความสะอาดคอยล์เย็น ๖ เดือน/ครั้ง
- ๔.๔ เครื่องปรับอากาศที่เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตภายในจังหวัดด้วย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวจันทน์ สัตย์รุ่งเรือง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชชัย เสือเมือง)

เภสัชกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนตรี โอวาทสุวรรณ)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

รายละเอียดคุณลักษณะ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๐๐๐ บีทียู
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

๑. ความต้องการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อใช้สำหรับอาคารบริการ One Stop Service กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


๓. คุณสมบัติทางเทคนิค


- ๓.๑ มีขนาดการทำความเย็น ๓๐๐๐ บีทียู
- ๓.๒ เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ ๕ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ๓.๓ ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก ๒๑๓๔-๒๕๔๕
- ๓.๔ ใช้กับกระแสไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรท์ซ
- ๓.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ๓.๕ เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งหมด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๓.๖ เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับฝุ่นอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้


๔. คุณสมบัติอื่น ๆ

- ๔.๑ ผู้จัดจำหน่ายให้การรับประกันอย่างน้อย ๑ ปี
- ๔.๒ มีคู่มือการใช้งาน
- ๔.๓ ในระหว่างระยะเวลาการรับประกันผู้ขายต้องตรวจเช็คและล้างทำความสะอาดคอยล์เย็น ๖ เดือน/ครั้ง
- ๔.๔ เครื่องปรับอากาศที่เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตภายในจังหวัดด้วย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวจันทน์ สัตย์รุ่งเรือง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายรัชชัย เสือเมือง)
เภสัชกรชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายมนตรี โอวาทสุวรรณ)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน